

Surgical - Surgical - Operační výustka

NÁHRADNÍ DÍLY - TRUBICE OSVĚTLENÍ

Pro osvětlení filtračních vystek se nejčastěji používají LED svítidla s plynulou regulací jasu (možnost stmívání) s délkou trubic 1500 mm. Ovládání osvětlení je realizováno externě, většinou je napojeno na centrální ovládací panel operačního sálu.

Surgical - Surgical - Operační výustka

NÁHRADNÍ DÍLY - TRUBICE OSVĚTLENÍ

S1: Typ výrobku

408.92: trubice osvětlení výústek do operačních sálů

S2: Typ trubice

L1: LED trubice sTube 2W 150, světelný tok 7320lm/66W, délka 1500mm

L2: trubice 90219 49 W F49W/T5/HO/830, světelný tok 4900 lm, délka 1449 mm

L3: trubice 90223 49 W F49W/T5/HO/840, světelný tok 4900 lm, délka 1449 mm