

Forclean - Filtrační nástavce

LAMINÁRNÍ POLE-B

Laminární pole slouží k usměrnění přiváděného vzduchu z VZT jednotky / rozvodu vzduchu.

Pxxxxx

Podle potřeby je plášť zkonstruován pro laminární pole o různých velikostech. Po obvodu laminárního pole mohou být k plášti upevněny pružné nebo pevné zástěny v provedení běžném nebo antistatickém. Laminární pole se dají skládat vedle sebe.

3D OBR

Forclean - Filtrační nástavce

LAMINÁRNÍ POLE-B

S1: Typ výrobku

108.02: Laminární pole s HEPA filtry

A - starý systém

B - nový systém - možnost přesahu, nástavec součástí pole, výměna ze spodu / z boku

S2: Velikost laminárního pole

A×B: vnější rozměr lam. pole (skříně)

S3: Výška skříně

v: výška skříně v mm

min. - 400mm pro horní přívod, 550mm pro boční přívod D200

max. - xxx mm

S4: Výstupní element

LAM: laminarizátor

PP: děrovaný plech (30% otevřené plochy)

S5: Výměna filtru

B: výměna filtru z boku

S: výměna filtru ze spodu

S6: Počet filtrů

1: jeden filtr uprostřed lam. pole

2: dva filtry souměrně vedle sebe (nelze pro filtr velikosti 555×555mm)

3: tři filtry souměrně vedle sebe (nelze pro filtr velikosti 1180×1180mm)

S7: Třída filtrace

H13: třída filtrace H13

H14: třída filtrace H14

U15: třída filtrace U15

S8: Přívod vzduchu

BKA: boční kruhové hrdlo - u obdélníkového pole na delší straně

BKB: boční kruhové hrdlo na kratší straně pole

BO: boční obdélníkové hrdlo - u obdélníkového pole vždy na delší straně

HK: horní kruhové hrdlo

HO: horní obdélníkové hrdlo

Forclean - Filtrační nástavce

LAMINÁRNÍ POLE-B

S9: Velikost vstupního hrdla

1D200: jedno kruhové hrdlo průměru 200 mm
1D250: jedno kruhové hrdlo průměru 250 mm
1D315: jedno kruhové hrdlo průměru 315 mm
1D400: jedno kruhové hrdlo průměru 400 mm
1Ea×b: jedno obdélníkové hrdlo a×b mm
2D250: dvě kruhová hrdla průměru 250 mm
2D315: dvě kruhová hrdla průměru 315 mm
2D400: dvě kruhová hrdla průměru 400 mm
2Ea×b: dvě obdélníková hrdla a×b mm (pouze pro horní přívod)
3D
3Ea×b: tři obdélníková hrdla a×b mm (pouze pro horní přívod)

S10: Osvětlení

L0: bez osvětlení
L1: s osvětlením zářivkovými trubnicemi
L2: s osvětlením LED trubnicemi
Pokud je na výstupu perforovaný plech je laminární pole vždy bez osvětlení.

S11: Typ zástěn

Z0: bez zástěn
Z1: zástěny pružné lamelové
Z2: zástěny pevné
Z3: zástěny pružné lamelové antistatické
Z4: zástěny pevné antistatické

S12: Umístění zástěn

BPB: zástěny na boční, přední, boční str.
OBV: zástěny po celém obvodu laminárního pole
PBZ: zástěny na přední, boční, zadní str.
PLE: zástěny na předním a levém boku (přední strana je delší), stejně jako zadní a pravý bok
PPR: zástěny na předním a pravém boku (přední strana je delší), stejně jako zadní a levý bok
PRE: zástěny na přední (delší) straně
ZDN: zástěny neuvedeno

S13: Délka zástěn

od 0250: délka zástěn v mm (min. délka 250 mm)
--

S14: Materiál a povrchová úprava pláště

AISI : nerezová ocel AISI 304, brus SB
1015: ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 1015
6027: ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 6027
9002: ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 9002
9016: ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 9016

Forclean - Filtrační nástavce

LAMINÁRNÍ POLE-B

S15: Atypické provedení

O: Typové řešení

Q: Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu